

АО «Горэлектросеть»  
г.Кузнецк  
Ул. Орджоникидзе, 186а

« 10 » 03 2025 г.

Акт  
Контроля замера напряжения

Наименование: ТТ-112

Адрес: Железнодорожная 101А

Цель замеров  
Проверка соответствия показателей качества электрической энергии  
требованиям, установленным ГОСТ 32144-2013, пункты 4.2.1 - 4.2.5.

Идентификационные данные пункта контроля

Место (обозначение) в схеме: трансформатор 315/6

Адрес: 58° 31' 020 2 112 - 116

Центр питания (полное обозначение):

Сроки проведения испытаний « 10 » 03 20 25 г.

Методика измерений  
Измерения проводились в соответствии с ГОСТ 32144-2013, пункты 4.2.1 - 4.2.5 и

Результаты измерений фаза А 226

фаза Б 212

фаза С 218

Характеристики используемого оборудования ПКЭ - А - СЧ  
№ 1122 г.о 29.01.2025

Измерения проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013, класс А. Из  
результатов испытаний электрической энергии на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013,  
следует, что значения показателей качества электрической  
энергии:

Замеры выполнил

А. Родион