

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

(АО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»)

Орджоникидзе ул., д. 186А, Пензенская область, г. Кузнецк, 442534

Тел. 8 800 550-34-70, kuz_svet05@mail.ru, www.kuzges.ru

ОКПО 35071479, ОГРН 1185835018214, ИНН/КПП 5803029609/580301001

Акт № 3

осмотра трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ № 112 (далее – ТП-112),
расположенного по адресу: г. Кузнецк, ул. Железнодорожная

от «31» 03 2025 г.

Комиссией в составе:

Председателя: Главный инженер – Котельников И.В.

Членов комиссии: Начальник службы ТП и КЛ – Адайкин Д.Н.;

Начальник службы ВЛ – Федосеев А.Н.;

Начальник управления эксплуатации группы подстанций (г. Кузнецк,
г. Пенза) – Щетинин А.С.

И.о. начальника ПТО – Буханова М.В.

произведено обследование технического состояния ТП-112, расположенной по адресу:
г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, находящейся на балансе АО «Горэлектросеть».

1. В результате осмотра выше указанного объекта комиссией установлено следующее:
ТП-112 мощностью 315 кВА. Введена в эксплуатацию в 1956 году. Срок эксплуатации
составляет 69 лет. Силовой трансформатор выработал нормативный срок эксплуатации.

Ремонт трансформатора в ТП-112 невозможен по следующим причинам:

- в ТП-112 установлено оборудование иностранного производства (отсутствуют
запасные части: ПБВ, магнитопровод, ввода 10/0,4 кВ);
- потери холостого хода выше, чем на современных трансформаторах;
- положение переключателя не соответствует заводским характеристикам;
- потребление электроэнергии превышает характеристики трансформатора
(неспособность текущего трансформатора справиться с нагрузками).

2. Расчет (оценка) индекса технического состояния к данному объекту не производится
согласно п. 1.3. приказа от 26.06.2017 г. № 676 «Об утверждении методики оценки
технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи
электрических станций и электрических сетей».


Заключение комиссии: для обеспечения качественного и надёжного
электроснабжения потребителей, подключенных от ТП-112, необходимо произвести
реконструкцию трансформаторной подстанции, а именно заменить трансформатор на
400 кВА.

Председатель:


(подпись)

Котельников И.В.
(Ф.И.О)

Члены комиссии:


(подпись)

Адайкин Д.Н.
(Ф.И.О)


(подпись)

Федосеев А.Н.
(Ф.И.О)


(подпись)

Щетинин А.С.
(Ф.И.О)


(подпись)

Буханова М.В.
(Ф.И.О)