

Включены неисправностей и дефектов, подлежащих устранению при ремонте (техническом обслуживании)
от 07.11.2024

Исчислительское наименование объекта	Тип (марка) оборудования, номер опоры, проект, КТП	Дефект	Документ, подтверждающий дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Материалы необходимые для устранения работ (Тип/марка)		
					Наименование	Единица измерения	Количество
Трансформатор 315 кВа	ТМ-315	загрязнение поверхности трансформатора, износ механической части ПБВ, ослаблена прессовка сердечника разрушение уплотнителей, потребляемая мощность выше характеристик трансформатора	акт осмотра	Произвести замену трансформатора	Трансформатор ТМГ 400/6	шт	1

Утвердил: главный инженер АО «Горэлектрость»
(Подпись)
Проверил и составил: Начальник УЭП
(Подпись)
Котляников И.В.
(Подпись)
Щепинин А.С.
(Подпись)