

Ведомость неисправностей и дефектов, подлежащих устранению при ремонте (техническом обслуживании)
от 07.11.2024

Диспетчерское наименование объекта	Тип (марка) оборудования, номер опоры, проект, КТП	Дефект	Документ, подтверждающий дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Материалы необходимые для устранения работ (Тм/марка)		
					Наименование	Единица измерения	Количество
Трансформатор Б/О 4 630кВа	ТМ-630	загрязнение поверхности трансформатора, износ механической части ПБВ, ослаблена, разрушение уплотнителей, низкий уровень масла, потребляемая мощность выше характеристик трансформатора	акт осмотра	Произвести замену трансформатора	Трансформатор ТМГ 1000/6	шт	1

Утвердил, главный инженер АО «Горэлектросеть»
(Подпись)
Принял и составил Начальник УЭП
(Подпись)
Котельников И.В.
(Подпись)
Щетинин А.С.
(Подпись)