

АО «Горэлектросеть»
г.Кузнецк
Ул. Орджоникидзе, 186а

« 11 » 03 2025 г.

Акт
Контроля замера напряжения

Наименование: ТП-235

Адрес: Плехово

Цель замеров
Проверка соответствия показателей качества электрической энергии
требованиям, установленным ГОСТ 32144-2013, пункты 4.2.1 - 4.2.5.

Идентификационные данные пункта контроля

Место (обозначение) в схеме: трансформатор 400/6

Адрес: 58°31'04.00"61.1" 123

Центр питания (полное обозначение):

Сроки проведения испытаний « 11 » 03 20 25 г.

Методика измерений
Измерения проводились в соответствии с ГОСТ 32144-2013, пункты 4.2.1 - 4.2.5 и

Результаты измерений фаза А 228

фаза Б 239

фаза С 216

Характеристики используемого оборудования ПКЭ - А - 04
N 1122 90 29.01.2029

Измерения проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013, класс А. Из
результатов испытаний электрической энергии на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013,
следует, что значения показателей качества электрической
энергии:

Замеры выполнил

И. Руднев