

Возможность неисправностей и дефектов, подлежащих устранению при ремонте (техническом обслуживании)
от 07.11.2024

Необходимый объем эксплуатационных работ (Капитальный ремонт)							
Инвентарное наименование объекта	Тип (марка) оборудования, номер опоры, проект, КТП	Дефект	Документ, подтверждающий дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Материалы необходимые для устранения работ (Тип/марка)		
					Наименование	Единица измерения	Количество
Трансформатор 6/0,4 320кВа	ТМ-320	загрязнение поверхности трансформатора, износ механической части ПЭВ, ослаблена ,разрушение уплотнителей, низкий уровень масла, потребляемая мощность выше характеристик трансформатора	акт осмотра	Произвести замену трансформатора	Трансформатор ТМГ 400/6	шт	1

Утвердил, главный инженер АО «Горэлектросеть»
(Подпись)
Проверка и составила Наталья Васильевна УАП
(Подпись)



Котельников И.В.
(Подпись)
Шестин А.С.
(Подпись)