

АО «Горэлектросеть»
г.Кузнецк
Ул. Орджоникидзе, 186а

« 06 » 03 2025 г.

Акт
Контроля замера напряжения

Наименование: ТП-45

Адрес: ул. Волгодонская 185

Цель замеров
Проверка соответствия показателей качества электрической энергии
требованиям, установленным ГОСТ 32144-2013, пункты 4.2.1 - 4.2.5.

Идентификационные данные пункта контроля

Место (обозначение) в схеме: трансформатор 560/6

Адрес: 58:31:0401144:57

Центр питания (полное обозначение):

Сроки проведения испытаний « 06 » 03 20 25 г.

Методика измерений

Измерения проводились в соответствии с ГОСТ 32144-2013, пункты 4.2.1 - 4.2.5 и

Результаты измерений фаза А 221

фаза Б 218

фаза С 226

Характеристики используемого оборудования ПКЭ - А - СЧ
№ 1122 до 29.01.2029.

Измерения проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013, класс А. Из
результатов испытаний электрической энергии на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013,
следует, что значения показателей качества электрической
энергии:

Замеры выполнил

Д. Рогов

АО «Горэлектросеть»
г.Кузнецк
Ул. Орджоникидзе, 186а

« 06 » 03 2025 г.

Акт
Контроля замера напряжения

Наименование: ТН-45

Адрес: Волгоградское 186

Цель замеров
Проверка соответствия показателей качества электрической энергии
требованиям, установленным ГОСТ 32144-2013, пункты 4.2.1 - 4.2.5.

Идентификационные данные пункта контроля

Место (обозначение) в схеме: трансформатор 500/6 II

Адрес: Волгоградское 186

Центр питания (полное обозначение):

Сроки проведения испытаний « 06 » 03 20 25 г.

Методика измерений

Измерения проводились в соответствии с ГОСТ 32144-2013, пункты 4.2.1 - 4.2.5 и

Результаты измерений фаза А 212

фаза Б 218

фаза С 212

Характеристики используемого оборудования 17КЭ - А - СЧ
Р 1122 от 29.01.2023.

Измерения проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013, класс А. Из
результатов испытаний электрической энергии на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013,
следует, что значения показателей качества электрической
энергии:

Замеры выполнил

А. Пересил.