

Возможность неисправностей и дефектов, подлежащих устранению при ремонте (техническом обслуживании)
от 07.11.2024

Необходимый объем эксплуатационных работ (Капитальный ремонт)							
Диагностическое наименование объекта	Тип (марка) оборудования, номер опоры, проект, КТП	Дефект	Документ, подтверждающий дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Материалы необходимые для устранения работ (Тип/марка)		
					Наименование	Единица измерения	Количество
Трансформатор 6/0,4 560кВа	ТМ-560	загрязнение поверхности трансформатора, износ механической части ПБВ, разрушение уплотнителей, низкий уровень масла, потребляемая мощность выше характеристик трансформатора	акт осмотра	Произвести замену трансформатора	Трансформатор ТМГ 630/6	шт	1
Трансформатор 6/0,4 560кВа	ТМ-560	загрязнение поверхности трансформатора, износ механической части ПБВ, разрушение уплотнителей, низкий уровень масла, потребляемая мощность выше характеристик трансформатора	акт осмотра	Произвести замену трансформатора	Трансформатор ТМГ 630/6	шт	1

Утвердил: Главный инженер АО «Ордакпротекст»
Принял: Исполнитель Начальник УЭП
Котельников Н.В.
Петин А.С.