

АО «Горэлектросеть»
г.Кузнецк
Ул. Орджоникидзе, 186а

« 05 » 03 2025 г.

Акт
Контроля замера напряжения

Наименование: ЗРП

Адрес: д. Московское 52

Цель замеров
Проверка соответствия показателей качества электрической энергии
требованиям, установленным ГОСТ 32144-2013, пункты 4.2.1 - 4.2.5.

Идентификационные данные пункта контроля

Место (обозначение) в схеме: трансформатор 320/10

Адрес: 58.131.0203 105.66

Центр питания (полное обозначение):

Сроки проведения испытаний « 05 » 03 2025 г.

Методика измерений
Измерения проводились в соответствии с ГОСТ 32144-2013, пункты 4.2.1 - 4.2.5 и

Результаты измерений фаза А 216

фаза Б 218

фаза С 221

Характеристики используемого оборудования ПКЭ - А - СЧ
№ 1122 до 29.01.2025

Измерения проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013, класс А. Из
результатов испытаний электрической энергии на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013,
следует, что значения показателей качества электрической
энергии:

Замеры выполнил

А. Руднев