

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»
(АО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»)**

Орджоникидзе ул., д. 186А, Пензенская область, г. Кузнецк, 442534
Тел. 8 800 550-34-70, kuz_svet05@mail.ru, www.kuzges.ru
ОКПО 35071479, ОГРН 1185835018214, ИНН/КПП 5803029609/580301001

Акт № 1

**осмотра центрального распределительного пункта (далее – ЦРП),
расположенного по адресу: г. Кузнецк, кв. 105 по ул. Московская
от «31» 03 2025 г.**

Комиссией в составе:

Председателя: Главный инженер – Котельников И.В.

Членов комиссии: Начальник службы ТП и КЛ – Адайкин Д.Н.;

Начальник службы ВЛ – Федосеев А.Н.;

Начальник управления эксплуатации группы подстанций (г. Кузнецк,
г. Пенза) – Щетинин А.С.

И.о. начальника ПТО – Буханова М.В.

произведено обследование технического состояния ЦРП, расположенного по адресу:
г. Кузнецк, кв. 105 по ул. Московская, находящегося на балансе АО «Горэлектросеть».

1. В результате осмотра выше указанного объекта комиссией установлено следующее:
ЦРП мощностью 320 кВА. Введён в эксплуатацию в 1950 году. Срок эксплуатации составляет
75 лет. Силовой трансформатор выработал нормативный срок эксплуатации.

Ремонт трансформатора в ЦРП невозможен по следующим причинам:

- в ЦРП установлено оборудование иностранного производства (отсутствуют запасные
части: ПБВ, магнитопровод, ввода 10/0,4 кВ);
- потери холостого хода выше, чем на современных трансформаторах;
- положение переключателя не соответствует заводским характеристикам;
- потребление электроэнергии превышает характеристики трансформатора
(неспособность текущего трансформатора справиться с нагрузками).

2. Расчет (оценка) индекса технического состояния к данному объекту не производится
согласно п. 1.3. приказа от 26.06.2017 г. № 676 «Об утверждении методики оценки
технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи
электрических станций и электрических сетей».

Закключение комиссии: для обеспечения качественного и надёжного
электроснабжения потребителей, подключенных от ЦРП, необходимо произвести
реконструкцию распределительного пункта, а именно заменить трансформатор на 400 кВА.

Председатель:


(подпись)

Котельников И.В.
(Ф.И.О)


Члены комиссии:


(подпись)


Адайкин Д.Н.
(Ф.И.О)


(подпись)

Федосеев А.Н.
(Ф.И.О)


(подпись)

Щетинин А.С.
(Ф.И.О)


(подпись)

Буханова М.В.
(Ф.И.О)