

Возможность неисправностей и дефектов, подлежащих устранению при ремонте (техническом обслуживании)
от 07.11.2024

Исчерпывающее наименование объекта	Тип (марка) оборудования, номер опоры, проект, КТП	Дефект	Документ, подтверждающий дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Материалы необходимые для устранения работ (тип/марка)		
					Наименование	Единица измерения	Количество
Трансформатор 320кВА	ТВС-320-10	загрязнение поверхностей обмоток и магнитопроводов ухудшение условий охлаждения потребляемая мощность выше характеристик трансформатора	акт осмотра	Произвести замену трансформатора	Трансформатор ТМГ 400/6	шт	1

Утвердил главный инженер АО «Горэлектросеть»
(Подпись)
Проверил и составил Начальник УСЭП
(Подпись)
Котельников И.В.
(Подпись)
Щетинин А.С.
(Подпись)