

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»
(АО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»)**

Орджоникидзе ул., д. 186А, Пензенская область, г. Кузнецк, 442534
Тел. 8 800 550-34-70, kuz_svet05@mail.ru, www.kuzges.ru
ОКПО 35071479, ОГРН 1185835018214, ИНН/КПП 5803029609/580301001

**Акт № 4
осмотра электрических сетей 6 кВ от ТП-15 до ТП-102
от «31» 03 2025 г.**

Комиссией в составе:

Председателя: Главный инженер – Котельников И.В.

Членов комиссии: Начальник службы ТП и КЛ – Адайкин Д.Н.;

Начальник службы ВЛ – Федосеев А.Н.;

Начальник управления эксплуатации группы подстанций (г. Кузнецк,
г. Пенза) – Щетинин А.С.

И.о. начальника ПТО – Буханова М.В.

произведено обследование технического состояния электрических сетей 6 кВ от ТП-15 до ТП-102, находящихся на балансе АО «Горэлектросеть».

1. В результате осмотра выше указанного объекта комиссией установлено следующее:

- Кабельная линия 6 кВ от ТП-15 до ТП-102 построена в 1963 году, протяженность 490 метров. По данной кабельной линии осуществляется электроснабжение потребителей восточной части города Кузнецка, в том числе средняя школа № 17, детский сад. Пропускная способность существующего кабеля, что не позволяет обеспечить в полном объеме электроснабжение по нормальной схеме и не обеспечивает полного резервирования мощности подключенных потребителей. Нормативный срок службы кабельной линии составляет 30 лет.

2. Расчет (оценка) индекса технического состояния к данному объекту не производится согласно п. 1.3. приказа от 26.06.2017 г. № 676 «Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей».


Закключение комиссии: для обеспечения качественного и надёжного электроснабжения потребителей необходимо выполнить переустройство электрических сетей 6 кВ.

Председатель:


(подпись)

Котельников И.В.
(Ф.И.О)

Члены комиссии:


(подпись)


Адайкин Д.Н.
(Ф.И.О)


(подпись)

Федосеев А.Н.
(Ф.И.О)


(подпись)

Щетинин А.С.
(Ф.И.О)


(подпись)

Буханова М.В.
(Ф.И.О)