

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»
(АО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»)**

Орджоникидзе ул., д. 186А, Пензенская область, г. Кузнецк, 442534
Тел. 8 800 550-34-70, kuz_svet05@mail.ru, www.kuzges.ru
ОКПО 35071479, ОГРН 1185835018214, ИНН/КПП 5803029609/580301001

**Акт № 9
осмотра электрических сетей 6 кВ фидер № 26 ПС 110 кВ «Дружба»
от «31» 03 2025 г.**

Комиссией в составе:

Председателя: Главный инженер – Котельников И.В.

Членов комиссии: Начальник службы ТП и КЛ – Адайкин Д.Н.;

Начальник службы ВЛ – Федосеев А.Н.;

Начальник управления эксплуатации группы подстанций (г. Кузнецк,
г. Пенза) – Щетинин А.С.

И.о. начальника ПТО – Буханова М.В.

произведено обследование технического состояния электрических сетей 6 кВ фидер № 26 ПС 110 кВ «Дружба», находящихся на балансе АО «Горэлектросеть».

1. В результате осмотра выше указанного объекта комиссией установлено следующее:

- ВЛ-6кВ фидер № 26 ПС 110 кВ «Дружба». Данная ВЛ-6кВ от ТП-44 до ТП-40 построена в 1980 г., проводом АС-50, АС-35 протяженностью более 2 км. От данной ВЛ-6кВ осуществляется электроснабжение трансформаторных подстанций, от которых подключены объекты коммунального обслуживания, инфраструктуры, производственные предприятия, социально-значимые объекты (Южный водозабор - ТП-232). В связи с частым выходом из строя кабельных линий фидер № 4, № 26 ПС 110 кВ «Дружба» и технологическими процессами на НПС «Дружба», пуском насосов (асинхронные, синхронные двигатели) по 6 кВ происходит провал напряжения, что приводит к ненадлежащему качеству поставляемой электроэнергии потребителям. В результате чего выходит из строя бытовая техника, оборудование производств и, в частности, плохое качество воды, поступающей с Южного водозабора вызваны остановкой оборудования.

2. Расчет (оценка) индекса технического состояния к данному объекту не производится согласно п. 1.3. приказа от 26.06.2017 г. № 676 «Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей».


Заключение комиссии: для обеспечения качественного и надёжного электроснабжения потребителей необходимо выполнить переустройство электрических сетей 6 кВ.

Председатель:



(подпись)

Котельников И.В.
(Ф.И.О)


Члены комиссии:


(подпись)


Адайкин Д.Н.
(Ф.И.О)


(подпись)

Федосеев А.Н.
(Ф.И.О)


(подпись)

Щетинин А.С.
(Ф.И.О)


(подпись)

Буханова М.В.
(Ф.И.О)