




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Утверждаю:

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам – главный инженер


А.Е. Моисеев
(15) 03 20 25 г.

**ПРОТОКОЛ
технического совета**

Существующие КЛ, обеспечивающие электроснабжение ТП-131, введены в эксплуатацию 30 более лет назад.

Для обеспечения надёжности электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов, электроснабжение которых осуществляется от ТП-131 (ЦТП 221 (ул. Калинина, д. 74В), Школа №7 (ул. Гоголя, д. 31), Поликлиника (ул. Калинина, д. 1а), Детская поликлиника (ул. Гоголя, д. 43); Колледж (ул. Гоголя, д. 3); Население: 1500), а также для обеспечения потребителей II категории резервным питанием, необходимо строительство дополнительной кабельной линии 6 кВ от ТП-30 до ТП-131, что позволит минимизировать количество перебоев в электроснабжении.

Заключение:

Для улучшения надёжности электроснабжения потребителей необходимо выполнить строительство КЛ-6 кВ от ТП-30 до ТП-131 по ул. Богданова г. Пенза, с включением данных мероприятий в инвестиционную программу.

Начальник ТО



М.В. Комаров

Начальник ОДС



А.В. Перетягин