

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Строительство АСУ ТП АО "Пензенская горэлектосеть" в 2026 г. (для расчета ПИР)

Объемы строител Строительство АСУ ТП в РП-15, РП-17, РП-26

Год реализации объекта: 2026

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,074
2025г.		1,061
2026г.		1,053

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)							
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию			
		Напряже ние, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф. Ц1-106- 7	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9
1	УНЦ системы АСУ ТП и ТМ	6-10	Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов : 256 шт.	3	1 ед.	A5-18	5131,77	1,10	16 934,841

Ведущий инженер-сметчик  Е.В.Мельникова