

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Вид работ: Проектные и изыскательские работы

Наименование стройки: Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 -ТП-562 по проспекту Строителей, г. Пенза (1 этап)

Наименование объекта: 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-22 до РУ-10 кВ ТП-562

Объем строительства: АСБ 3х240-10 кВ, L. траншеи = 2*1,150=2,300 км, в том числе ГНБ 2*0,240=0,480 км, Ø трубы 160 мм

Год реализации объекта:

2025

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,074
2025г.		1,061

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)					Объем финансовых потребностей на реализацию			
		Технические характеристики (параметры)								
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ	10	КЛ 10 кВ Аллюминий 240 мм ² Крд=0,50	1,150	1 км	П5-01	866,60	498,295	567,814	
	Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС)								567,814	
	НДС -20 %, тыс рублей								113,563	
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)								681,377	

Ведущий инженер-сметчик

Е.В. Мельникова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

Р.А. Чамбуткин