

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Вид работ: Проектные и изыскательские работы

Наименование стройки: Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-253-ТП-236 по ул. Минской, г. Пенза

Наименование объекта: КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-253 до РУ-10 кВ ТП-236

Объемы строительства: АСБ 3х240, L траншеи =1,000 км, в том числе ГНБ 0,200 км, Ø трубы 160 мм

Год реализации объекта:

2024г.	Индекс-дефлятор (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024г.)	1,074
2025г.		1,061

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)						Объем финансовых потребностей на реализацию		
		Технические характеристики (параметры)								
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
1	УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ	10	КЛ 10 кВ Алюминий 240 мм ² Крд=0,50	1,000	1 км	П15-01	866,60	866,600	987,503	
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								987,503	
	НДС -20 %, тыс рублей								197,501	
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)								1 185,004	

Ведущий инженер-сметчик

Е.В.Мельникова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

Р.А.Чамбуткин