

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Вид работ: Проектные и изыскательские работы

Наименование стройки: Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ ф.54 от ПС 110/10 "Терновка"-РТП №681
Наименование объекта: КЛ-10 кВ ф.54 от ПС 110/10 "Терновка"-РТП №681

Объемы строительства: АСБ 3х240, L, траншеи =2,250 км, в том числе ГНБ 2,218 км, Ø трубы 160 мм

Год реализации объекта:

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024г.)	1,074
2025г.		1,061

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)									
		Технические характеристики (параметры)					Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ	10	КЛ 10 кВ Алюминий 240 мм ² Крд=0,50	2,250	1 км	П5-01	866,60	974,925	1 110,941		
	Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС)								1 110,941		
	НДС -20 %, тыс рублей								222,188		
	Итого объем финансовых потребностей, тыс. рублей (с НДС)								1 333,129		

Ведущий инженер-сметчик

Е.В.Мельникова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

Р.А. Чамбуткин