

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Вид работ: Проектные и изыскательские работы

Наименование стройки: Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Новозападная» (ф-62) - РП-61 по ул. Лермонтова, г.Пенза

Наименование объекта: КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" до РУ-10 кВ РП-61

Объемы строительства: АСБ 3х240, L траншей =0,653 км, в том числе ГНБ 0,637 км, Ø трубы 160 мм

Год реализации объекта:

2025

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024г.)	1,074
2025г.		1,061

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)							
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ	10	КЛ 10 кВ Алюминий 240 мм2 до 1 км Крд=0,50	0,653	1 км	П5-01	866,60	433,300	493,751
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								493,751
	НДС -20 %, тыс рублей								98,750
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)								592,501

Ведущий инженер-сметчик

 Е.В.Мельникова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

 Р.А.Чамбуткин