

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Охранно-пожарная сигнализация здания вспомогательного назначения (склад) литера В по ул.Стрельбищенская,13

Год реализации объекта:		2025
2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,074
2025г.		1,061

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)						
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию		
		Единицы измерения	Площадь здания	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф. Ц1-106-1	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	5	6	7	8	10	9	11
1	УНЦ сиситемы пожарной и охранной сигнализации	м2 здания	453,96	И15-08	2,48	1,10	1 238,403	1 411,177
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)							1 411,177
	НДС -20 %, тыс рублей							282,235
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)							1 693,413

Ведущий инженер-сметчик

 Е.В.Мельникова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

 Р.А.Чамбуткин