



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.ru

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от «18» июля 2025г.

Результаты замеров ТП- 1102

тип электроизмерительных клещей APPA 39MP

заводской(серийный) номер 04300372

время 03⁰⁰

секция СТ

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>240</u>	AB <u>408</u>	<u>420</u>
B0 - <u>241</u>	BC <u>408</u>	<u>418</u>
C0 - <u>239</u>	CA <u>407</u>	<u>422</u>

время 09⁰⁰

секция СТ

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>237</u>	AB <u>407</u>	<u>428</u>
B0 - <u>238</u>	BC <u>408</u>	<u>424</u>
C0 - <u>236</u>	CA <u>406</u>	<u>429</u>

время 18⁰⁰

секция СТ

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>436</u>	AB <u>405</u>	<u>437</u>
B0 - <u>237</u>	BC <u>407</u>	<u>438</u>
C0 - <u>234</u>	CA <u>404</u>	<u>439</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ Ту / Туркин В.Ю

Акт проверил
Начальник ОДС

А.В. Перетягин