



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от « 18 » июня 2025г.

Результаты замеров ТП- 973

тип электроизмерительных клещей APP4 39MP

заводской(серийный) номер 04300372

время 03⁰⁰

секция СТ-2 (400кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>240</u>	AB <u>415</u>	<u>451</u>
B0 - <u>242</u>	BC <u>416</u>	<u>455</u>
C0 - <u>241</u>	CA <u>414</u>	<u>442</u>

время 09⁰⁰

секция СТ-2

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>239</u>	AB <u>413</u>	<u>462</u>
B0 - <u>241</u>	BC <u>415</u>	<u>466</u>
C0 - <u>238</u>	CA <u>412</u>	<u>460</u>

время 18⁰⁰

секция СТ-2

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>238</u>	AB <u>412</u>	<u>475</u>
B0 - <u>239</u>	BC <u>414</u>	<u>473</u>
C0 - <u>236</u>	CA <u>410</u>	<u>469</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ

А.В.

/ Хвосталик А. В. /

Акт проверил

Начальник ОДС

А.В. Перетягин

А.В. Перетягин



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от « 18 » июля 2025 г.

Результаты замеров ТП- 973

тип электроизмерительных клещей APP4 39 MP

заводской(серийный) номер 04300372

время 07⁰⁰

секция СТ-1

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>240</u>	AB <u>415</u>	<u>408</u>
B0 - <u>242</u>	BC <u>416</u>	<u>413</u>
C0 - <u>241</u>	CA <u>414</u>	<u>423</u>

время 09⁰⁰

секция СТ-1

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>239</u>	AB <u>413</u>	<u>419</u>
B0 - <u>241</u>	BC <u>415</u>	<u>423</u>
C0 - <u>238</u>	CA <u>412</u>	<u>432</u>

время 18⁰⁰

секция СТ-1

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>237</u>	AB <u>412</u>	<u>434</u>
B0 - <u>239</u>	BC <u>414</u>	<u>437</u>
C0 - <u>236</u>	CA <u>410</u>	<u>441</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОББ

/Хлысталин А.В./

Акт проверил

Начальник ОДС

А.В. Перетягин