



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от « 18 » июля 2025 г.

Результаты замеров ТП- 673
тип электроизмерительных клещей APPА 39MR
заводской(серийный) номер 04300296

время 03⁰⁰
секция СТ(250кВ/А)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>230</u>	AB <u>398</u>	<u>252</u>
B0 - <u>230</u>	BC <u>398</u>	<u>327</u>
C0 - <u>230</u>	CA <u>398</u>	<u>348</u>

время 09⁰⁰
секция СТ(250кВ/А)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>228</u>	AB <u>396</u>	<u>379</u>
B0 - <u>228</u>	BC <u>396</u>	<u>335</u>
C0 - <u>228</u>	CA <u>396</u>	<u>367</u>

время 18⁰⁰
секция СТ(250кВ/А)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>226</u>	AB <u>395</u>	<u>386</u>
B0 - <u>226</u>	BC <u>395</u>	<u>402</u>
C0 - <u>226</u>	CA <u>395</u>	<u>510</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ Турчин В. Ю.

Акт проверил
Начальник ОДС

А.В. Перетягин