

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-253-ТП-236 по ул.Минской, г.Пенза

Наименование объекта: КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-253 до РУ-10 кВ ТП-236

Объемы строительства: АСБ 3х240, L траншеи =1,000 км, в том числе ГНБ 0,200 км, Ø трубы 160 мм

Год реализации объекта: 2026

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024г.)	1,074
2025г.		1,061
2026г.		1,053

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ КЛ 10 кВ	10	КЛ 10 кВ Алюминий 240 мм2	1,000	1 км	К1-08-2	4 928,00	1,10	5 420,80000	6 340,77004
2	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства	10	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов одна цепь	0,800	1 км	Б2-02-3	4 525,23	1,00	3 620,18400	4 234,56948
3	УНЦ ГНБ	10	ГНБ 1 труба диаметром 160 мм	0,200	1 км	Н1-02-1	34 384,12	1,10	7 564,50640	8 848,28726
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								16 605,49040	19 423,62678
	НДС -20 %, тыс.рублей									3 884,72536
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									23 308,35214

Ведущий инженер-сметчик

 Е.В.Мельникова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

 Р.А.Чамбуткин