

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Строительство АСУ ТП АО "Пензенская горэлектосеть" в 2026 г.

Объемы строительства: Строительство АСУ ТП в РП-15, РП-17, РП-26

Год реализации объекта: 2026

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,074
2025г.		1,061
2026г.		1,053

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряже ние, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф. Ц1-106-7	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11
1	УНЦ системы АСУ ТП и ТМ	6-10	Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов : 256 шт.	3	1 ед.	A5-18	5131,77	1,10	16 934,84100	19 808,87185
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								16 934,84100	19 808,87185
	НДС -20 %, тыс рублей									3 961,77437
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									23 770,64622

Начальник сметного отдела


О.А.Кузнецова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг


Р.А.Чамбуткин