

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Модернизация РП-18 РУ-10 кВ в части установки комплекса дуговой защиты

Год реализации объекта:		2026
2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,074
2025г.		1,061
2026г.		1,053

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжен ие, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	6	Защита дуговых замыканий ячейки КРУ	18	1 ед.	И12-07	180,8	1,10	3 579,84000	4 187,37866
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								3 579,84000	4 187,37866
	НДС -20 %, тыс рублей									837,47573
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									5 024,85439

Ведущий инженер-сметчик

Е.В.Мельникова

Заместитель генерального директора по общим
вопросам и реализации услуг

Р.А. Чамбуткин