

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Реконструкция ТП-600

Объемы строительства: 1 Замена двух трансформаторов ТМГ 250/10 на ТМГ 400/10


Год реализации объекта:		2026
2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024г.)	1,074
2025г.		1,061
2026г.		1,053

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ	6	Трансформатор 400 кВА	2	ячейка	T5-14-1	780,72	1,10	1 717,58400	2 009,07711
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								1 717,58400	2 009,07711
	НДС -20 %, тыс рублей									401,81542
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									2 410,89253

Ведущий инженер-сметчик

 Е.В.Мельникова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

 Р.А.Чамбуткин