

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 -ТП-562 по проспекту Строителей, г.Пенза (2 этап)

Наименование объекта: 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-22 до РУ-10 кВ ТП-562

Объемы строительства: АСБ 3х240-10 кВ, L траншеи = 2*0,949=1,898 км, в том числе ГНБ 2*0,220=0,440 км, Ø трубы 160 мм

Год реализации объекта:	2027
2024г.	1,074
2025г.	1,061
2026г.	1,053
2027г.	1,045

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ КЛ 10 кВ	10	КЛ 10 кВ Алюминий 240 мм2	1,898	1 км	К1-08-2	4 928,00	1,10	10 288,67840	12 623,24309
2	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства	10	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов две цепи	0,729	1 км	Б2-02-4	5 258,19	1,00	3 833,22051	4 703,00192
3	УНЦ ГНБ	10	ГНБ 2 трубы диаметром 160 мм	0,220	1 км	Н1-02-2	56 445,50	1,10	13 659,81100	16 759,30650
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								27 781,70991	34 085,55151
	НДС -20 %, тыс рублей									6 817,11030
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									40 902,66181

Начальник сметного отдела  О.А.Кузнецова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг  Р.А.Чамбуткин