

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк - ТП-329 по ул.1-й Порядок, г.Пенза

Наименование объекта: 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС Маяк до РУ-6 кВ ТП-329

Объемы строительства: АСБ 3х240-6 кВ, L траншей = 2*0,748=1,496 км

Год реализации объекта: 2027

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,074
2025г.		1,061
2026г.		1,053
2027г.		1,045

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ КЛ 10 кВ	6	КЛ 6 кВ Алюминий 240 мм2	1,496	1 км	К1-08-1	4 753,14	1,10	7 821,76718	9 596,57447
2	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства	6	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов одна цепь	0,748	1 км	Б2-02-4	5 258,19	1,00	3 933,12612	4 825,57673
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								11 754,89330	14 422,15120
	НДС -20 %, тыс рублей									2 884,43024
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									17 306,58144

Начальник сметного отдела

 О.А.Кузнецова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

 Р.А.Чамбуткин