Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Модернизация РП-36 РУ-10 кВ в части установки комплекса дуговой защиты

Год реализации объекта: **2027**

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ №35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.)	1,052
2025г.		1,046
2026г.		1,042
2027г.		1,042

№ п/п	Наименование УНЦ	**Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)**								
		Технические характеристики (параметры)				**Объем финансовых потребностей на реализацию**				
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат **в базисном уровне цен** 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат **в текущем уровне цен** года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	6	Защита дуговых замыканий ячейки КРУ	20	1 ед.	И12-07	180,8	1,00	3 616,000	4 320,274
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)									4 320,27400
	НДС -20 %, тыс рублей									864,05480
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									**5 184,32880**

Ведущий инженер-сметчик _____ Е.В.Мельникова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг _____ Р.А.Чамбуткин