

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Реконструкция и развитие информационных систем и линий связи АСУ ТП

Год реализации объекта:		2027
2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,074
2025г.		1,061
2026г.		1,053
2027г.		1,045

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряже ние, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ РЗА	10	Шкаф дифференциально-фазной защиты ЛЭП 110-220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV	2	1 ед.	И11-13	2 601,85	1,10	5 724,07000	7 022,89684
2	УНЦ РЗА	10	Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений с использованием протокола GOOSE	1	1 ед.	И11-62	2 893,03	1,10	3 182,33300	3 904,42402
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								8 906,40300	10 927,32086
	НДС -20 %, тыс рублей									2 185,46417
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									13 112,78503

Начальник сметного отдела

 О.А.Кузнецова

Заместитель генерального директора по
общим вопросам и реализации услуг

 Р.А. Чамбуткин