

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ ТП-3708

Трехфазный прибор учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными

1 проводами

34 шт

Однофазный прибор учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с

31 шт

2 изолированными проводами без учета провода

Год реализации объекта:

2027

2024г.	1,074
2025г.	1,061
2026г.	1,053
2027г.	1,045

Индекс-дефляторы (Письмо
Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)							Объем финансовых потребностей на реализацию		
		Технические характеристики (параметры)					Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжени е, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11	
1	УНЦ ИИК	0,4	Трехфазный прибор учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами	34	1 точка учета	A1-08	62,16	1,10	2 324,78400	2 852,29185	
2	УНЦ ИИК	0,4	Однофазный прибор учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами без учета провода	31	1 точка учета	A1-06	54,02	1,10	1 842,08200	2 260,06179	
Итого объем финансовых потребностей, тыс. рублей (без НДС)									4 166,86600	5 112,35364	
НДС - 20 %, тыс. рублей										1 022,47073	
Итого объем финансовых потребностей, тыс. рублей (с НДС)										6 134,82437	

Начальник сметного отдела



О.А. Кузнецова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг



Р.А. Чумуткин

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование строки: Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ ТП-4114

Трехфазный прибор учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолирующими проводами 32 шт
Однофазный прибор учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолирующими проводами без учета провода 34 шт

Год реализации объекта:

2027

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,074
2025г.		1,061
2026г.		1,053
2027г.		1,045

№ п/п	Наименование УНЦ	Напряжени е, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненные нормативы цен, тыс рублей (без НДС)	Регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)			Технические характеристики (параметры)			Объем финансовых потребностей на реализацию		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11									
1	УНЦ ИИК	0,4	Трехфазный прибор учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолируемыми проводами	32	1 точка учета	A1-08	62,16	1,10	2 188,03200	2 684,50998									
2	УНЦ ИИК	0,4	Однофазный прибор учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолируемыми проводами без учета провода	34	1 точка учета	A1-06	54,02	1,10	2 020,34800	2 478,77744									
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								4 208,38000	5 163,28742									
	НДС -20 %, тыс рублей									1 032,65748									
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									6 195,94490									

Начальник сметного отдела

О.А. Кузнецова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

Р.А. Чамбуркин

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ ТП-1007

- Трехфазный прибор учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами
- 24 шт
- Однофазный прибор учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами без учета провода
- 1 шт

Год реализации объекта: 2027

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,074
2025г.		1,061
2026г.		1,053
2027г.		1,045

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжени е, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11
1	УНЦ ИИК	0,4	Трехфазный прибор учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами	24	1 точка учета	A1-08	62,16	1,10	1 641,02400	2 013,38248
2	УНЦ ИИК	0,4	Однофазный прибор учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами без учета провода	1	1 точка учета	A1-06	54,02	1,10	59,42200	72,90522
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								1 700,44600	2 086,28770
	НДС -20 %, тыс рублей									417,25754
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									2 503,54524

Начальник сметного отдела О.А.Кузнецова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг Р.А.Чамбуткин

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование строки: Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ ТП-3718

Трехфазный прибор учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами
1 шт
Однофазный прибор учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами без учета провода
4 шт

Год реализации объекта:

2027

2024г.	1,074
2025г.	1,061
2026г.	1,053
2027г.	1,045

Индекс-дефляторы (Письмо
Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжени е, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цен, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11
1	УНЦ ИИК	0,4	Трехфазный прибор учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами	12	1 точка учета	A1-08	62,16	1,10	820,51200	1 006,69124
2	УНЦ ИИК	0,4	Однофазный прибор учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами без учета провода	4	1 точка учета	A1-06	54,02	1,10	237,68800	291,62088
Итого объем финансовых потребностей, тыс. рублей (без НДС)									1 058,20000	1 298,31212
НДС -20 %, тыс. рублей										259,66242
Итого объем финансовых потребностей, тыс. рублей (с НДС)										1 557,97454

Начальник сметного отдела

О.А. Кузнецова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

Р.А. Чамбуткин

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ ТП-3720

- Трехфазный прибор учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами

1 шт
- Однофазный прибор учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами без учета провода

18 шт

Год реализации объекта: 2027

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,074
2025г.		1,061
2026г.		1,053
2027г.		1,045

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжен ие, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11
1	УНЦ ИИК	0,4	Трехфазный прибор учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами	21	1 точка учета	A1-08	62,16	1,10	1 435,89600	1 761,70967
2	УНЦ ИИК	0,4	Однофазный прибор учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами без учета провода	18	1 точка учета	A1-06	54,02	1,10	1 069,59600	1 312,29394
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								2 505,49200	3 074,00361
	НДС -20 %, тыс рублей									614,80072
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									3 688,80433

Начальник сметного отдела О.А.Кузнецова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг Р.А.Чамбуткин