

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 -ТП-562 по проспекту Строителей, г.Пенза (1 этап)
Идентификатор инвестиционного проекта: Q_НС.2026.06

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Напряжение, кВ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации:тип предполагаемого оборудования	Количество	Единицы измерения	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	УНЦ КЛ 10 кВ	10	КЛ 10 кВ Алюминий 240 мм2	2,300	1 км	К1-08-2	
2	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства	10	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов две цепи	0,910	1 км	Б2-02-4	
3	УНЦ ГНБ	10	ГНБ 2 трубы диаметром160 мм	0,240	1 км	Н1-02-2	

Заместитель генерального директора по
общим вопросам и реализации услуг


Р.А. Чамбуткин