

Технические и количественные показатели технологии строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта. Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-310-ТП-392 по ул. Тимирязева, г. Пенза
Идентификатор инвестиционного проекта. Q. НС.2026.09

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Напряжение, кВ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Количество	Единицы измерения	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	УНЦ КЛ 10 кВ	10	КЛ 10 кВ Алюминий 120 мм ²	0,750	1 км	K1-05-2	
2	УНЦ на устройство траншей КЛ и восстановление благоустройства	10	Устройство траншей и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов одна цепь	0,710	1 км	B2-02-3	
3	УНЦ ГНБ	10	ГНБ 1 труба диаметром 160 мм	0,040	1 км	H1-02-1	

Заместитель генерального директора по
общим вопросам и реализации услуг



Р.А. Чабуткин