

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" (ф-3) - РП-61 по ул. Окружной (дублер), г. Пенза
Идентификатор инвестиционного проекта: Р_НС.2027.06

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Напряжение, кВ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Количество	Единицы измерения	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	УНЦ КЛ 10 кВ	10	КЛ 10 кВ Алюминий 240 мм2	1,491	1 км	К1-08-2	
2	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства	10	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов одна цепь	0,080	1 км	Б2-02-3	
3	УНЦ ГНБ	10	ГНБ 1 труба диаметром 160 мм	1,411	1 км	Н1-02-1	

Заместитель генерального директора по
общим вопросам и реализации услуг


Р.А. Чамбуткин