

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ПС "Арбеково" ф.23 - ТП-9 в районе ул.Мусорского, г.Пенза
Идентификатор инвестиционного проекта: Т_НС.2029.01

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Напряжение, кВ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Количество	Единицы измерения	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	УНЦ КЛ 10 кВ	10	КЛ 10 кВ Алюминий 120 мм ²	1,390	1 км	K1-05-2	
2	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства	10	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов одна цепь	1,250	1 км	B2-02-3	
3	УНЦ ГНБ	10	ГНБ 1 труба диаметром 160 мм	0,140	1 км	H1-02-1	

Заместитель генерального директора по
общим вопросам и реализации услуг

 Р.А. Чамбуткин