

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3719, ТП-3711, ТП-64
Идентификатор инвестиционного проекта: Т_РМ.2029.02

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Напряжение, кВ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Количество	Единицы измерения	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	УНЦ ИИК	0,4	Трехфазный прибор учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами (ТП-3719)	74	1 точка учета	A1-08	
2	УНЦ ИИК	0,4	Однофазный прибор учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами без учета провода (ТП-3719)	76	1 точка учета	A1-06	
3	УНЦ ИИК	0,4	Трехфазный прибор учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами (ТП-3711)	39	1 точка учета	A1-08	
4	УНЦ ИИК	0,4	Однофазный прибор учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами без учета провода (ТП-3711)	91	1 точка учета	A1-06	
5	УНЦ ИИК	0,4	Трехфазный прибор учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами (ТП-64)	21	1 точка учета	A1-08	
6	УНЦ ИИК	0,4	Однофазный прибор учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами без учета провода (ТП-64)	195	1 точка учета	A1-06	

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

 Р.А.Чамбуткин