

ОАО "Российские железные дороги",
организация
Ртищевская дистанция электроснабжения СП Юго-Восточной НТЭ
структурное подразделение

Код
0306831
04377507
9990А

Начальник Ртищевской
дистанции электроснабжения
СП ЮВ НТЭ
Синельников Д.В.
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

(подпись)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
Номер документа	Дата составления
2	17.07.2018

Основное средство (здание, оборудование) Воздушная линия
Инвентарный номер №0300220РТ 47621200000000270000
Местонахождение объекта ст. Кольшилей

Комиссия в составе: ЭЧЗ-11 Волков Е.В., ЭЧТО Тарасов В.И., ЭЧТОт Зякин А.В.
Воздушная линия

произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее: (заполняется при капитальном ремонте зданий и сооружений)



I. Общие сведения по 2800 м
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.

II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния
объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
капитальный ремонт воздушной линии

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
необходимо выполнение капитального ремонта с заменой опор, проводов, изоляторов, траверс

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	№ опоры	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Воздушная линия электропередачи		Демонтаж провода АС-35		км	2,8			
2			Монтаж провода		км	2,8			
3	Поддерживающие конструкции		Демонтаж опор		1 шт	15			
4			Установка железобетонных опор		1 шт	15			
5			Демонтаж траверс		1 шт	6			
6			Монтаж траверс		1 шт	6			
7			Замена изоляторов		1 шт	24			
Пуско-наладочные работы									
8			Перевод проводов на новые опоры		1 шт	15			

Комиссия:

ЭЧЗ-11 (должность)	 (подпись)	Волков Е.В. (расшифровка подписи)
ЭЧТО (должность)	 (подпись)	Тарасов В.И. (расшифровка подписи)
ЭЧТОт (должность)	 (подпись)	Зякин А.В. (расшифровка подписи)