



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Сетевая компания"

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж

Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж

ИНН/КПП 5837025120/583601001, ОГРН 1055803534346

Тел./факс: (8412) 23-13-77, 23-13-78, 23-13-79

e-mail: info@skpenza.ru

Пояснительная записка на реконструкцию ВЛ 0,4 кВ в с. Б. Мичкас, ул. Заводская ф.№1, №2, замена 29 деревянных опор на Ж/б, замены неизолированных проводов на СИП-4

В результате обследования ВЛ 0,4 кВ установлено:

Элементы ВЛ	Дефекты	№ опор, пролетов
Опора	Загнивание опоры	Ф.№2 Опоры №5, 6, 7, 8, 9, 10 Ф.№1 Опоры №8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 42, 48, 49, 50
Провод	Регулирование (провис больше нормы)	Пролет опор №8-10, 11-14
	Дефекты провода и соединений	Пролет опор №9-23, 30-35, 36-42
	Обрыв вязок, дефекты крепления	Коррозия траверс
	Повреждение изолятора	Пролет опор №9-23
Трасса	Заросли до 3 метров	Пролет опор №12-14, 28, 46-47

Исправление вышеперечисленных дефектов влечет за собой длительный дорогостоящий ремонт, эффект от которого возможен лишь на краткосрочный период, а также неудобство в техническом обслуживании в связи с отсутствием подъездных путей из-за нахождения некоторых опор ВЛ-0,4 кВ на придомовых участках.

Для обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, уменьшения затрат при техническом обслуживании и скорейшего устранения аварийных ситуаций, возникающих в ходе эксплуатации, снижения сверхнормативных потерь и улучшения качества электроэнергии, снижения пожароопасности объекта, снижения опасности для населения из-за обрывов проводов, в следствии переноса опор с придомовых участков, а также сокращения объёмов аварийно-восстановительных работ включить ВЛ 0,4 кВ в с. Б. Мичкас, ул. Заводская ф.№1, №2 в инвестиционную программу на 2026 год.

Главный инженер

Д.А. Зорин

Члены комиссии:

Зам. главного инженера
по эксплуатации ЭУ

Р.В. Рыжаков

Начальник СП

Р.И. Сейфутдинов

