

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Сетевая компания»
А.Н. Есяков
«10» _____ 2024г.

АКТ № 24/2024
технического освидетельствования
ТП №10Г

Год ввода в эксплуатацию 1973г.

Нормативный срок службы не менее 25 лет. Полный срок службы 51 год.

1. Комиссия в составе:	Главный инженер	Д.А. Зорин
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок	Р.В. Рыжаков
	Начальник ОДС	А.В. Носков
	Начальник СРЗиА	Д.С. Засимов
	Начальник СП	Р.И. Сейфутдинов

действовала с 09.08.2024г. по 10.09.2024г. и выполнила техническое освидетельствование ТП №10Г.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Схемы: нормальная схема электрических соединений ТП №10Г на 2024г.;

2.2. Проект: отсутствует;

2.3. Инструкции: отсутствует;

2.4. Другое:

2.4.1. Протокол № 28 от 15.08.2024 г. Испытания силового трансформатора;

2.4.2. Протокол № 17 от 15.08.2024 г. Испытания контура заземления;



2.4.3. Протокол № 16 от 15.08.2024 г. Испытания металлической связи;

3. Комиссией установлено следующее:

3.1. Индекс технического состояния объекта технического освидетельствования: - 35,91;

3.2. Объект технического освидетельствования имеет значительные дефекты, его эксплуатация сопряжена с высокой вероятностью технологических нарушений, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий – требуется реконструкция ТП №10Г. Объем реконструкции определить проектом.

4. Очередное техническое освидетельствование объекта технического освидетельствования необходимо провести не позднее "10" сентября 2025 г.

Комиссия в составе:	Главный инженер	 Д.А. Зорин
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок	 Р.В. Рыжаков
	Начальник ОДС	 А.В. Носков
	Начальник СРЗиА	 Д.С. Засимов
	Начальник СП	 Р.И. Сейфутдинов